



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.(х).2629.

от « 05 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.(х).2629. 01.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Дата и время отбора пробы (образца)	01.10.20г 10-50
Дата и время доставки пробы (образца)	01. 10.20г 12-30
Даты проведения исследований	01.10.20г - 02.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, п. Асерхово, ул. Лесная.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.

Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2406 от 01.10.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ Р 57164
2	Запах	2	не более 2	баллы при 60°C	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	2,36±0,47	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164
6	Железо	0,83±0,21	На более 0,3	Мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

М.П. _____

Кочетов Н.Н.

Протокол № С.(х).2629 от 05.10.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.(х).2631.

от « 05 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С .(х).2631. 01.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Дата и время отбора пробы (образца)	01.10.20г 11-05
Дата и время доставки пробы (образца)	01. 10.20г 12-30
Даты проведения исследований	01.10.20г - 02.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, п. Асерхово, ул. Школьная.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии*	-

Протокол № С.(х).2631 от 05.10.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.2632.

от « 02 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С .2632. 01.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУП ЖКХ «ПМК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	01.10.20г 11-15
Дата и время доставки пробы (образца)	01. 10.20г 12-30
Даты проведения исследований	01.10.20г - 02.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУП ЖКХ «ПМК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения, п. Асерхово(котельная).
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.

Протокол № С.2632 от 02.10.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л .
НД на методику отбора	ГОСТ 31861.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2406 от 01.10.20г
Дополнительные сведения	-

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01

Исследования проводились:

Должность	Ф.И.О.
врач-бактериолог	Иванова Д.Г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Зам. врач по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.(х).2633.

от « 05 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.(х).2633. 01.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Дата и время отбора пробы (образца)	01.10.20г 12-00
Дата и время доставки пробы (образца)	01. 10.20г 12-30
Даты проведения исследований	01.10.20г - 02.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящая сеть централизованного водоснабжения, п. Асерхово (котельная).
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии*	-

Протокол № С.(х).2633 от 05.10.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Тара, упаковка*	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2406 от 01.10.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	1	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ Р 57164
2	Запах	1	не более 2	баллы при 60°C	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	5,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	1,38	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164
6	Железо		На более 0,3	Мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

 Кочетов Н.Н.



Протокол № С.(х).2633 от 05.10.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.(х).2621.

от « 05 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С .(х).2621. 01.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПМК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Дата и время отбора пробы (образца)	01.10.20г 10-00
Дата и время доставки пробы (образца)	01. 10.20г 12-30
Даты проведения исследований	01.10.20г - 02.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПМК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящая сеть централизованного водоснабжения, д. Вышманово, ул. Вышмановская(котельная).
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.

Протокол № С.(х).2621 от 05.10.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2406 от 01.10.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	1	Не более 2	Баллы при 20°С	ГОСТ Р 57164
2	Запах	1	не более 2	баллы при 60°С	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	1,38	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164
6	Железо		На более 0,3	Мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____, врач по общей гигиене Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

М.П.

Протокол № С.(х).2621 от 05.10.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.