



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsm.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.1836

от « 18 » июня 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1836. 16.06.20.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, Владимирская область Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д. 27
Дата и время отбора пробы (образца)	16.06.2020 г с8-50- 9-00
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 06.2020 г 11-00
Даты проведения исследований	16.06.2020 г - 17.06.2020г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д. 18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, МУП ЖКХ « ПКК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д. 27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	вода питьевая источника централизованного водоснабжения д. Курилово (у РММ) .
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная бутылка емкостью 0,5л
Условия транспортировки*	Автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-

Протокол № С.1836 от 18.06.2020г. Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.


Основание	Заявка № 1128 от 15.06.20г
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
Исследования проводились:					
Должность			Ф.И.О.		
врач-бактериолог			Иванова Д.Г.		

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:  помощник врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С (х). 1837

от 18.06. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х).1837. 16.06.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	16.06.20г 9-50-9-10-00
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 06.20г 11-00
Даты проведения исследований	16.06.20г - 17.06.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, д. КУрилово (у РММ).
Отбор проб проводился	Заказчиком инженером - экологом МУМП ЖКК

	«ПКК Собинского района» Аксеновой Т. С.
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Бутылка ПЭТ ёмкостью 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД, автотранспортом.
Условия хранения*	Сумка – холодильник с термоэлементами, не более 2 часов
Основание	Заявка № 1128 от 15.06.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164
2	Запах	2	Не более 2	Баллы при 60°C	ГОСТ 57164
3	Цветность	10,0	Не более 20	Градусы (°)	ГОСТ 31868
4	Мутность	0,84	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 57164
5	Привкус	1	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164
6	Железо	0.27	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: химик- эксперт медицинской организации Гурьева С.А.
фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С(х) .1837 от 18.06.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С (х). 1841

от 18.06. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х).1841. 16.06.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	16.06.20г 9-20-9-30
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 06.20г 11-00
Даты проведения исследований	16.06.20г - 17.06.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения, д. Курилово ул. Юбилейная.
Отбор проб проводился	Заказчиком инженером - экологом МУМП ЖКХ

Протокол № С(х) .1841 от 18.06.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

	«ПКК Собинского района» Аксеновой Т. С.
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Бутылка ПЭТ ёмкостью 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД, автотранспортом.
Условия хранения*	Сумка – холодильник с термоэлементами, не более 2 часов
Основание	Заявка № 1128 от 15.06.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164
2	Запах	2	Не более 2	Баллы при 60°C	ГОСТ 57164
3	Цветность	20±2,0	Не более 20	Градусы (°)	ГОСТ 31868
4	Мутность	2,21±0,44	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 57164
5	Привкус	1	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164
6	Железо		Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: химик- эксперт медицинской организации Гурьева С.А.
фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Исечетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С(х) .1841 от 18.06.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.